

Uwaga Nr 1

Zgodnie z art. 38 PZP oraz zapisami SIWZ pkt. XIV ust3. Zamawiający udostępnia zapytania Wykonawców wraz z podaniem odpowiedzi na nie:

Pytanie Nr 1

W opisie technicznym instalacji wz, ciepłej, cyrkulacji założono jako materiał na rurociągi poziome i pionowe rury polipropylenowe PP Stabi PN 20 lub ewentualnie z rur stalowych ocynkowanych. Natomiast w zestawieniu materiałów dla instalacji wodnej wpisano tylko rury PE/RT/AL/PE-HD czyli prasowany pex aż do średnicy Fi 63. Czy w związku z tym całość inst. wod. będzie z rur PEX tak jak jest w spisie materiałów czy też poziomy i pionowy aż do wodomierzy pozostaną z rur PP a dopiero za wodomierzami i ciepłomierzami będą rury prasowane (pex).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Poziomy i pionowy od pom. węzła cieplnego aż do wodomierzy należy wykonać z rur PP Stabi a za wodomierzami i ciepłomierzami należy zastosować rury prasowane (pex).

Dopuszcza się zastosowanie rur typu pex dla całej instalacji.

Dyrektor

/-/

Rafał Kluska